

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе»

622036, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86
тел./факс (3435) 25-14-55,
E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01927265, ОГРН 1056603530510,
ИНН/КПП 6670081969/662343001



Утверждаю

Руководитель органа инспекции
Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград, Невьянском
районе»,

Сельков

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710380
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.11.2021

Е.А. Сельков

« 14 » 05 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-009-12/11- *2025* -2025

Заключение составлено 13-00 14.05.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
622036, Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86, Литер А1, кабинет 421

На основании

предписание о проведении экспертизы № 66-09-12/02-4446-2025 от 24.04.2025г. Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

специалистом:

Якимов Артем Олегович	врач по общей гигиене	Периодическая аккредитация специалиста по специальности Медико-профилактическое дело (уникальный номер реестровой записи 2022.2435224, срок действия до 30.08.2027г.)
-----------------------	-----------------------	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 12.05.2025 по 14.05.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципальное автономное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск, расположенного по
адресу: 622980, Свердловская обл., Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в, которые
ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ПОСЕЛКА ВИСИМО-УТКИНСК
622980, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА., ДОМ 2В
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в
Пункт питания: столовая МАОУ СОШ № 8 п. Висимо- Уткинск	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ПОСЕЛКА ВИСИМО-УТКИНСК
622980, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА., ДОМ 2В

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «12» мая 2025 г.

Экспертное заключение

Предписание о проведении экспертизы № 66-09-12/02-4446-2025 от 24.04.2025

Рассмотрев материалы

Карта юридического лица

Устав организации

Технический паспорт

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 66 АЕ 446020 от 18.07.2012г.

Протокол испытаний № П-09/04788-25 от 18.04.2025. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (параметры микроклимата)

Протокол испытаний № П-09/04787-25 от 18.04.2025г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (измерение световой среды)

Протокол испытаний № 09/09424-25 от 10.04.2025г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (Вода питьевая централизованного водоснабжения пищеблок)

Акт ревизии инженерных сетей МАОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск от 09.04.2025г.

Акт проверки готовности пищеблока и обеденного зала столовой от 09.04.2025г.

Акт проверки спортивного зала от 09.04.2025г.

Акт ревизии канальной вентиляции на пищеблоке от 10.04.2025г.

Экспертное заключение о техническом состоянии холодильного и торгово-технологического оборудования пищеблока от 24.04.25 (ООО «Современные инженерные системы»)

Пояснительная записка

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ПОСЕЛКА ВИСИМО-УТКИНСК
2.	адрес	622980, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА., ДОМ 2В
3.	дата регистрации	09.12.2002
4.	ИНН	6648006282
5.	ОКПО	39901676/662300101
6.	ОГРН	1026602090360
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Юдина Елена Вадимовна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	91-76-12

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул					
2.	адрес	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в					
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Юдина Елена Вадимовна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	91-76-12					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	5	0	10	0	0	0
	женщины	5	0	0	0	0	0

Экспертное заключение

Предписание о проведении экспертизы № 66-09-12/02-4446-2025 от 24.04.2025

	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
Предмет инспекции							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Таб. 3.5., 98., таб. 5.34., 144., таб. 5.54., 172, табл. 6.1., таб. 6.4.					
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5., 2.10., 2.13., 2.15., 2.16., 2.23., 3.7., 3.13.					
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11. 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1. 2.8.3., 2.8.5., 2.9.7., 3.12.2.					
Описательная часть							

Заявленный вид деятельности

С 12.05.25 по 14.05.25 проведена экспертиза на основании предписание о проведении экспертизы № 66-09-12/02-4446-2025 от 24.04.2025г. зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск, расположенного по адресу: 622980, Свердловская обл., Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в, которые ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
на объекте (ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в
Пункт питания: столовая МАОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в

Планируется оздоровить в период каникул - 10 человек. Режим пребывания детей: с 09-00 до 15-00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья, организовано 2-разовое питание (завтрак и обед), без организации дневного сна. Питьевой режим будет организован бутилированной водой (с использованием обрабатываемых дозирующих устройств) и одноразовыми стаканчиками (мусорные ведра для использованных одноразовых стаканчиков в наличии).

Выездная экспертиза объекта проведена 13.05.2025г. с 9:00 до 10:30, с оформлением акта обследования.

1. Размещение зданий

Здание расположено вне санитарно-защитных зон, в пешеходной доступности для жителей поселка. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Постройки, функционально не связанные с деятельностью организации, отсутствуют.

Представлено Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 66 АЕ 446020 от 18.07.2012г.

2. Требование к территории

Территория по всему периметру ограждена забором, имеются насаждения, пешеходные дорожки, и проезды для автотранспорта заасфальтированы, не имеют дефектов.

На территории выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. В зоне отдыха расположены скамейки. Физкультурная зона представлена волейбольным полем с утрамбованным беспылевым покрытием, спортивными снарядами.

Для сбора мусора имеются 2 контейнера с крышками на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, установленные на хозяйственной зоне. Контейнеры с плотно закрывающимися крышками установлены на асфальтированной площадке в 25 м от здания. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D50 № 18A075647. Свидетельство о поверке № С-СЕ/08-07-2024/352974794, дата поверки 08 июля 2024 года, действительно до 07 июля 2025 года.

Территория имеет наружное искусственное освещение.

3. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений

Здание двухэтажное, построено в 1977 году. Эксплуатируется в соответствии с проектом. Фундамент – бетонный ленточный. Стены – шлакоблочные. Перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты. Крыша – мягкая кровля.

Отопление – от котельной. Водопровод – центральный от муниципальной скважины. Канализация – в выгребную яму. Горячее водоснабжение – резервные источники.

Представлен: Акт ревизии инженерных сетей МАОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск от 09.04.2025г, согласно которому сооружения в удовлетворительном состоянии.

Лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул размещается в кабинетах:

- физическая лаборатория на первом этаже (согласно экспликация технического паспорта № 23, 1 этаж), площадью 34,2 кв.м.,

- спортивный зал (согласно экспликация технического паспорта № 13, 1 этаж, площадью 148,9 м.кв.),

- гардероб – (согласно экспликация технического паспорта № 11, 1 этаж, 15,4 кв.м.)

Выделены санитарные узлы: для девочек (согласно экспликация технического паспорта № 8, 10 1 этаж), площадью 7,9 кв.м., для мальчиков (согласно экспликация технического паспорта № 9, 12 1 этаж), площадью 6,9 кв.м., для сотрудников выделен отдельный туалет. Для оказания медицинской помощи выделен медицинский кабинет. Максимальное количество детей в смену согласно пояснительной записке 10 человек.

Количество кабинетов для пребывания детей выделено исходя из площади не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка, посещающего ЛДП. Площадь спортивного зала на 1 ребенка 10,3 м² (занятия будут проводится по группам).

4. Внутренняя отделка помещений

№	Помещение	Внутренняя отделка		
		Пол	Потолок	Стены
1.	Кабинет учебный	Деревянный пол,	водно-дисперсионная краска	Эмаль
2.	Все санитарные узлы и комната для растворов, комнаты для хранения уборочного инвентаря	Плитка керамическая	водно-дисперсионная краска	Керамическая плитка на высоту 1,8 м, остальная часть водно-дисперсионная краска
3.	Медицинский кабинет	линолеум	Краска водно-дисперсионная	керамическая плитка

Отделка стен, пола и потолка остальных помещений без дефектов, допускает проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На стенах и потолках помещений нет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. Стены, углы и стыки гладкие, без щелей. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов и насекомых.

Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D50 № 18A075647. Свидетельство о поверке № С-СЕ/08-07-2024/352974794, дата поверки 08 июля 2024 года, действительно до 07 июля 2025 года.

5. Требования к оборудованию помещений

Вход в здание оборудован тамбуром. Гардеробные оборудованы вешалками.

Спортивный зал оборудован скамейками, футбольными воротами, баскетбольными кольцами. В спортивной размещены стеллажи для хранения спортивного инвентаря. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. При спортивном зале оборудована спортивная, для хранения спортивного инвентаря.

В раздевалках установлены ячейки для переодевания со скамьями и крючками для одежды.

Учебный кабинет укомплектованы ученической мебелью партами и столами. В каждом кабинете начальной школы установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованной полотенцедержателем для бумажных полотенец, имеется педальное ведро для мусора. Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В классах имеются настольные игры.

Окна оборудованы москитными сетками, имеются солнцезащитные жалюзи. Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Комнаты для хранения уборочного инвентаря оборудованы стеллажами.

Санитарные узлы оборудованы туалетными кабинками с не закрывающимися дверями в каждой кабине держатели для туалетной бумаги и педальные ведра для мусора. В умывальных комнатах установлено по одной раковине для мытья рук и по одному эл. полотенцу. Количества санитарных приборов достаточно для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей.

В холле, спортивном зале установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы. В раздевалках установлены дозатор с антисептиком. Помещения с пребыванием детей оборудованы бытовыми термометрами.

Установлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы.

Для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств имеется специальное помещение, недоступное для детей.

6. Требования к воздушно-тепловому режиму

Во всех помещениях отопление централизованное представлен акт о том, что система отопления прошла ревизию, испытана, готова к эксплуатации.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обогревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами.

В учебных кабинетах, вентиляция – естественная, проветривание осуществляется через фрамуги, (фрамуги в исправном состоянии). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Представлен Акт ревизии инженерных сетей от 09.04.25, согласно которой вентиляция в исправном состоянии.

Параметры микроклимата:

Представлен: Протокол испытаний № П-09/04788-25 от 18.04.2025. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (параметры микроклимата) – измеренные параметры соответствуют требованиям НД.

7. Требования к естественному и искусственному освещению.

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме подсобных помещений. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи длиной до подоконника.

Во всех помещениях искусственное освещение представлено светодиодными лампами, оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями. В спортивном зале ударозащитная арматура. Все источники освещения исправны и содержатся в чистоте.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины и иные нарушения целостности стекла. Оконные стекла чистые.

Параметры световой среды:

Представлен: Протокол испытаний № П-09/04787-25 от 18.04.2025г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (измерение световой среды) – измеренные параметры соответствуют требованиям НД.

8. Требования к водоснабжению и канализации

Водоснабжение – централизованное. Холодное, горячее водоснабжение (водонагреватели) в санузлах с подводкой ко всем раковинам для мытья рук и подачей через смесители. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Канализованное централизованное.

Вода питьевая централизованного водоснабжения:

Протокол испытаний № 09/09424-25 от 10.04.2025г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (вода питьевая централизованного водоснабжения).- вода питьевая в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям нормативных документов.

9. Требования к пищеблоку

Питание детей планируется осуществляться в столовой при школе. Пищеблок расположен на втором этаже здания школы, работает на сырье. Обеденный зал на 40 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами обеденными 8-местными, стульями. Поверхность мебели в обеденном зале позволяет проводить уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В холле перед обеденным залом установлена раковина для мытья рук, держатели для бумажных полотенец.

Помещение	Внутренняя отделка		
	Пол	Потолок	Стены
Все цеха пищеблока и складские помещения, подсобные помещения.	плитка керамическая	Краска водно-дисперсионная	Керамическая плитка на высоту 1,8 м, остальная часть водно-дисперсионная краска

Отделка стен, пола и потолка помещений без дефектов, допускает проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На стенах и потолках помещений нет дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом. Стены, углы и стыки гладкие, без щелей. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов и насекомых.

В состав помещений пищеблока входят: производственные, бытовые и складские помещения. Оборудован резервный источник водоснабжения с разводкой по сети.

Кладовая для хранения продуктов – 2 среднетемпературных холодильника, 1 комбинированный холодильный шкаф, 1 ларь морозильный, весы, стеллажи, поддоны. Имеется термометр и гигрометр.

Цех сырой продукции – электромясорубка, 4 производственных стола, 3-хсекционная ванна, раковина для мытья рук, весы электронные.

Горячий цех – 2 производственных стола, 4х конфорочная электроплита с жарочным шкафом, раковиной для мытья рук, 2хсекционная ванна, стеллаж для посуды, 4 раковины для мытья посуды, сушилка для посуды, миксер, блендер, кухонный комбайн, весы электронные. Выделена зона для мытья посуды.

Раздевалка для персонала– установлено три шкафа с двумя секциями для хранения спец. одежды, для хранения верхней одежды персонала.

Расположение помещений позволяет соблюдать принцип поточности, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, а так же чистой и грязной посуды.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема.

Посуда для детей используется фаянсовая (тарелки), стаканы стеклянные, столовые приборы из нержавеющей стали.

На момент обследования деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не обнаружено.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Согласно акту ревизии технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

В цехах установлены бактерицидные лампы.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

В помещениях пищеблока отсутствуют насекомые и грызуны, не содержатся синантропные птицы и животные, не проживают физические лица, не хранятся личные вещи и комнатные растения.

Пищеблок в достаточном количестве оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Выделено место для хранения уборочного инвентаря, оборудованное шкафом. Уборочный инвентарь промаркирован, для санитарного узла выделен отдельный уборочный инвентарь, хранящийся непосредственно в санитарном узле и имеющий сигнальную маркировку.

Дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенном шкафу, в таре производителя. На пищеблоке размещены инструкции по изготовлению дезинфицирующих растворов. Емкости с приготовленными растворами оснащены крышками, подписано наименование дезинфицирующего средства, концентрация, дата и время приготовления раствора.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

Представлены: Акт проверки готовности пищеблока и обеденного зала столовой от 09.04.2025г

Акт ревизии канальной вентиляции на пищеблоке от 10.04.2025г.

Экспертное заключение о техническом состоянии холодильного и торгово-технологического оборудования пищеблока от 24.04.25 (ООО «Современные инженерные системы»)

Протокол испытаний № 09/09424-25 от 10.04.2025г. выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г. (Вода питьевая централизованного водоснабжения пищеблок) - в объеме проведенных испытаний по микробиологическим показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск, расположенного по адресу: 622980, Свердловская обл., Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в, которые ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности:
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
на объекте (ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в
Пункт питания: столовая МАОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск	622980, г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2в

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: Таб. 3.5., 98., таб. 5.34., 144., таб. 5.54., 172, табл. 6.1., таб. 6.4.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения: п 2.5., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.7., 3.13.

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: п. 1.3., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11. 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1. 2.8.3., 2.8.5., 2.9.7., 3.12.2

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»



Якимов Артем Олегович

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя